

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово ул. Красная 11 т.384-2-58-06-00 ф.384-2-36-83-61 E-mail: kansmchs42@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел НДПР г. Белово, городского округа Краснобродский Беловского и Гурьевского райо-  
нов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**

(наименование органа государственного надзора)

652780, Кемеровская область - Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Ленина, 67, тел. 5-65-40, E-mail:  
ondgurevsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 28/1/23 от  
31.05.2021г.

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-  
НИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 "СОЛНЫШКО"  
ГОРОДА САЛАИРА"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Кошелева С.А.

Отдел НДПР г. Белово, городского округа № 28  
Краснобродский Беловского и Гурьевского  
районов УНДПР ГУ МЧС России по Ке-  
меровской области - Кузбассу

(наименование органа ГПН)

от « 20 » мая 2021 года,

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 27 » мая 2021 г. по 10 ч 30 мин. « 31 » мая 2021 г.

проведена внеплановая проверка

*Государственный инспектор Беловского и Краснобродского городских округов, Беловского муницип-  
ального района, Гурьевского муниципального округа по пожарному надзору Аксочия Маргарита  
Владимировна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТ-  
СКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 "СОЛНЫШКО" ГОРОДА САЛАИРА" 652770,  
Кемеровская Область - Кузбасс, Гурьевский Район, Салаир Город, Комсомольская Улица, 15а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

от « 20 » мая 2021 года,

совместно с законный представитель юридического лица Зуева Н.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери в лестничных клетках выполнены не samozакрываемыми не имеют уплотнения в притворах. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа.	ч.ч. 3,4 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14, 27, 24, 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2021г.	
2	Отсутствует эвакуационное освещение	ч.ч. 3,4 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 23, 36, 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноябре 2021 г.

(квартал, месяц).

*Государственный инспектор Беловского и Краснобродского городских округов, Беловского муниципального района, Гурьевского муниципального округа по пожарному надзору по пожарному надзору Аксючиц Маргарита Владимировна*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«31» мая 2021г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

законный представитель юридического лица

Зуева Н.С.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » мая 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.